

Управление образования администрации Сергачского муниципального района  
Нижегородской области

**АКТ**  
**проверки готовности дошкольного образовательного учреждения**  
**к 2015-2016 учебному году**

Составлен 06.08. 2015 года.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки здания: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Рябинка»**  
юридический и фактический адреса: 607513 Нижегород. обл. г. Сергач, ул. Строителей, д. 20.

телефон № 5-91-20

Фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным учреждением: Л.В. Зюляева  
В соответствии с распоряжением Администрации Сергачского муниципального района «О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к началу 2015/2016 учебного года» от 22.04. 2015 г. № 545-р проверка проводилась комиссией в составе:  
председатель комиссии: начальник Управления образования администрации Сергачского муниципального района Л.Н. Фенина;  
от Управления образования: заместители начальника В.А. Семенов и Н.В. Ручина, специалист I категории В.А. Адушева.  
от ТО ГУ Роспотребнадзора: главный специалист-эксперт Н.В. Федорова  
от ОНД по Сергачскому району: начальник ОНД Е.В. Веберт  
от МО МВД России «Сергачский»: зам. начальника полиции С.Н. Загнетин  
от отдела капитального строительства и архитектуры – начальник М.В. Яльцев  
от МКУ «Школа – Сервис»: начальник В.С. Юров, технолог по питанию Н.М. Кислякова,  
ответственный за электрохозяйство П.В. Яргин

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

\* 1.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) Устав от 03.08.2011 № 1468-р

2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за дошкольным учреждением собственности учредителя Свидетельство о гос.регистрации  
(на правах оперативного управления или передачи в права на оперативное управление  
собственности образовательному учреждению, дата и № документа)  
5201056118 от 03.04.2012

3.Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено дошкольное учреждение Св-во о гос.регистрации права  
на posse. Внесог. пользование 5201174250 от 01.08.2012  
(наименование документа, дата и № )

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы 52 А 001 795 от 17.10.2011г. Сергачский  
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанных в

лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

от 00 2011

5. В 2015-2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 122 человек.

Наполняемость групп:

вторые группы раннего возраста — детей

первые младшие группы — детей

вторые младшие группы 14 детей

средние группы 24 детей

старшие группы 17 + 19 детей

подготовительные группы 18 + 17 детей

Наличие документов на комплектование групп (приказы, договоры с родителями)

в наличии

6. Обеспеченность кадрами (штаты: укомплектованность всех категорий)

обеспечено

Правильность их

расстановки правильная

7. Оформление дошкольного учреждения

соответствует требованиям

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации пед. работников и пр.) в наличии

9. Наличие проекта плана работы на год (его краткая экспертиза)

в наличии

10. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения

соответствует

11. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение рабочего дня и недели в наличии, соответствует СанПиН

12. Территория:

общая площадь 5535 кв. м.

состояние ограждения металл. забор

площадь озеленения 50%

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ. —

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  
*готовы*

Наличие и состояние огорода-ягодника *в наличии*

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников *в наличии*

Наличие договора о вывозе мусора *договор с АТКО*

13. Здание:

общее состояние помещений *хорошее*

Выполнение ремонтных работ зданий и сооружений:

договор

подрядчик

акт выполненных работ

Качество проведенного ремонта:

Капитального *текущего*

Искусственное освещение, его состояние *соответствует норме*

Естественное освещение *соответствует норме*

Работа вентиляции (фрамуг) *фрамуги, вент. каналы*

на пищеблоке – принудительная *в рабочем состоянии*

Характер и состояние отопительной системы *централизованное от*

*собственной газовой котельной*

Обеспеченность ДОУ топливом (в % к годовой потребности)

Хранение топлива —

Наличие акта опрессовки отопительной системы (№ и дата)

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) *АПС и СО в рабочем состоянии, «Стрелец-Мокроторини», ПП-40л, ПК-6шт, огнетушители-14 шт.*

Выполнение правил пожарной безопасности *отрабатываются*

Наличие запасных выходов *обеспечены*

Наличие утвержденных планов эвакуации при пожаре *в наличии*

Наличие и состояние снабжения:

водой *централизованное*

электричеством *по договору с Энергослужбой*

Наличие канализации *централизованная*

14. Готовность групповых комнат, их санитарное состояние

*готовы, соответствуют СанПиН*

организация питьевого режима *кипяченая вода в чайниках*

тип освещения в ДОУ (люминесцентное, рассеянного света и т.д.)

*люминесцентное*

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка

*обеспечены, промаркированы*

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены

обеспеченность игрушками, дидактическими материалами в соответствии с ОП ДО

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий мур. спорт. зал, бассейн, кабинет нежного

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) каминатор-4  
принтер - 2шт, муром. мультимедиа-2шт, интерактивная доска,  
интерактивный стол, мур. уебр - 1, машина-6, ноутбуки-1  
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря оборудованное исправно

зал для музыкальных занятий, его готовность готов

15. Пищеблок:  
качество проведенного ремонта \_\_\_\_\_

договор \_\_\_\_\_

подрядчик \_\_\_\_\_

акт выполненных работ \_\_\_\_\_

наличие аварийного титана ГОМ

плита (какая), ее состояние 2шт. электр 4-х конур; электроподжиг

дата и № акта о проведении электроизмерительных работ № 550-555 от 01.08.2014г.

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение соответствуют требованиям

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 1 ванна

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды водонагреватель и 3 емкости в кандрой кухне

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены

котломоечная, ее оборудование 1 ванна

картофелечистки, их состояние в наличии

количество мясорубок, их состояние 2 шт. эл., АТР, миксер

наличие и маркировка уборочного инвентаря промаркирован

16. Кладовые:  
хранение сыпучих продуктов в жаронитт емкостях, упианате

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 4 холодильн. шкафа, 1 мороз. камера, 1 холодильник

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и др.) соответствующей требованиям

17. Дезрежим дошкольного учреждения:  
наличие дезсредств дезинфектант

место приготовления разные места

тара в шланг. емкостях

наличие горшков \_\_\_\_\_, утгогов мур. казан + 2 утгова

наличие пылесосов для уборки 4

обеспеченность работников спецодеждой обеспечены

место ее хранения трапезная, разные места





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950. Телефон: 277-93-24 Факс: 438-09-90  
E-mail: info@mchs.nnov.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям**  
**пожарной безопасности**

№ 84/3

08.04.2015г. проведено обследование документов, объекта заявителя  
(дата проверки)  
на территории, в зданиях (помещениях) и сооружениях

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 9 «Рябинка»  
(наименование соискателя лицензии)

расположенного по адресу:  
607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Строителей, д. 20

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует обязательным  
требованиям пожарной безопасности.

Главный государственный  
инспектор Сергачского района  
по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы начальника органа  
государственного пожарного надзора)



Е.В. Веберт

«08» апреля 2015г.

«Телефон доверия»:  
(831) 296-07-08 ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

**УНД и ПР**

г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950. Телефон: 277-93-24 Факс: 438-09-90  
E-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отделение надзорной деятельности по Сергачскому району**  
ул. Выездная 12, г. Сергач Нижегородская область 607510  
Телефон 5-50-42, факс 5-50-42 (код 83191)

**Акт № 3**  
**обследования**

«8» апреля 2015 года

г. Сергач  
(город, село, поселок)

09 ч. 00 мин.

Главный государственный инспектор Сергачского района по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
Веберт Евгений Владимирович

обследование)

в период с 13 ч. 00 мин. «07» апреля 2015 г. по 09 ч. 00 мин. «08» апреля 2015г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 «Рябинка» расположенных по адресу: 607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Строителей, д. 20

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и его адрес местонахождения)

при обследовании совместно с заведующим МБДОУ детским садом №9 «Рябинка»  
Зюляевой Любовью Владимировной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание 3 этажное (в том числе подземных:1), общей площадью 2702,20 м. кв. Степень огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности СО. Перегородки обычных помещений выполнены частично из ГВЛ, частично из кирпича. Перекрытия здания выполнены из пустотных плит и монолитных железобетонных плит. Отопление газовое. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 3 типа. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. К зданию предусмотрены подъездные пути и проезды с твердым покрытием для пожарных автомобилей, с учетом доступа пожарных подразделений в любое помещение здания. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от двух пожарных гидрантов с установкой их на городских кольцевых водопроводных сетях на расстоянии не более 200 м. по дорогам с твердым покрытием.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	-----	

С Актом обследования ознакомлена:

Заведующий МБДОУ детским садом №9 «Рябинка»

Зюляева Любовь Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«08» апреля 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Заведующий МБДОУ детским садом №9 «Рябинка»

Зюляева Любовь Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Возможно осуществление образовательной деятельности

«08» апреля 2015 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор

Сергачского района по пожарному надзору

Веберт Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» апреля 2015 г.

Главный государственный инспектор

Сергачского района по пожарному надзору

Веберт Е.В.

(должность, фамилия, инициалы Главного (или его заместителя) государственного инспектора города (района) по пожарному надзору, проверившего исполнение государственной функции по итогам проверки)

«08» апреля 2015 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Примечание: в п.1) также отражать вопросы, указанные в приложении №9.1.





**ПЕРЕЧЕНЬ**  
вопросов, не вошедших в п.1 приложения № 6

1. Собственник объекта, форма собственности / класс функциональной пожарной опасности объекта собственника Администрация Сергачского муниципального района, муниципальная / Ф 3.6
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (соискатель лицензии), уполномоченный владеть, пользоваться или распоряжаться лицензируемым объектом в соответствии с требованиями Федерального законодательства / идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / класс функциональной пожарной опасности объекта собственника Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Рябинка» /5229005696/Ф 1.1.
3. Степень огнестойкости каждого здания 1
4. Этажность каждого здания 3
5. Отдельно стоящие, пристроенные, встроенные отдельно стоящее
6. Размеры в плане 2702,20 м. кв.
7. Класс конструктивной пожарной опасности СО
8. Количество обслуживающего персонала / учеников / больных и т.д. 35/114/ -
9. Наличие требуемого количества эвакуационных выходов семь
10. Наличие отделки горючими материалами стен, полов, потолков на путях эвакуации (характеристики пожарной опасности материалов, их соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности) нет.
11. Наличие кладовых, помещений охраны под лестничными маршами, на их площадках, тамбурах нет.
12. Оборудование приборами самозакрывания и уплотнениями в притворах дверей, разделяющих лестничные клетки от общих коридоров имеется.
13. Наличие у дежурного персонала ключей от запасных выходов и кабинетов имеются.
14. Наличие на каждом этаже плана эвакуации / его соответствие требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2002 имеется/ соответствует
15. Дата проведения последней практической тренировки по эвакуации людей и отработки действий на случай возникновения пожара 12 марта 2015г.
16. Наличие / исправность автоматической пожарной сигнализации имеется/ исправна.
17. Наличие в учреждении системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (имеется тип системы / требуется тип системы) согласно требованиям НПБ 104-03 имеется 3 типа/ требуется 2 типа.
18. Какая организация обслуживает автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре / наличие лицензии МЧС ООО Юнидеф-техно г. Н. Новгород/ лицензия имеется.
19. Наличие эвакуационного (аварийного) освещения (треб./ не треб.) требуется/ имеется.
20. Наличие молниезащиты и её исправность имеется/ исправна.
21. Соответствие зданий и помещений проекту (перепланировка, перепрофилирование - согласование с органами ГПН) соответствует.
22. Наличие арендаторов, учреждений и организаций различных форм собственности /

- соответствие арендуемых помещений ППР, СНиП нет/-----.
23. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата последней обработки) не требуется.
24. Наличие акта проверки огнезащитной обработки (дата проверки / состояние обработки) -----
25. Техническое состояние внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и стволами исправен/укомплектован.
26. Наличие акта проверки противопожарного водопровода на водоотдачу (дата последней проверки / соответствие требованиям) имеется от 13.01.2015г., соответствует.
27. Количество огнетушителей на каждом этаже, их марка / соответствие требованиям  
1 этаж - 5 шт. — ОП-5; 2 этаж — 6 шт. — ОП- 5; котельная - 2 шт. — ОП- 5/  
соответствует.
28. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (вид водоисточника) обеспечено от 2 пожарных гидрантов.
29. Состояние пожарного водоема (объем, расстояние до ПВ, наличие подъезда, наличие пирса, площадки с твердым покрытием, указателей)
30. Состояние пожарных гидрантов (исправен / не исправен, напор воды в сети, расстояние до ПГ, наличие указателя, наличие подъезда) исправны 4 атмосферы, 50 метров и 150, указатель, подъезд имеется.
31. Наличие подвальных помещений, технических подполий / соответствие требованиям ППБ, СНиП имеется/соответствует
32. Наличие у дежурного персонала электрических фонарей на случай отключения электроэнергии имеются.
33. Наличие у персонала индивидуальных средств защиты органов дыхания при пожаре (СПИ-20, ГДЗК и т.п.) для организации эвакуации людей не требуется.
34. Наличие в организации должностных лиц, обученных по программам пожарно-технического минимума в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645/ дата обучения обучен 1 человек в июне 2014 года.
35. Качество обучения обслуживающего персонала правилам пожарной безопасности и умению пользоваться первичными средствами пожаротушения обслуживающий персонал обучен удовлетворительно.
36. Наличие, тип и исправность пожарной техники (если требуется) -----
37. Наличие / исправность телефонной связи имеется/ исправен



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отделение надзорной деятельности по Сергачскому району**

ул. Выездная 12. г. Сергач Нижегородская область 607510  
Телефон 5-50-42, факс 5-50-42 (код 83191)

**Предписание № 74/1/45**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«17» августа 2015 г.

г. Сергач

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 9 «Рябинка» (МБДОУ д/с № 9 «Рябинка»)**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сергачского района по пожарному надзору майора внутренней службы Е.В. Веберт № 74 от «10» августа 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона №69 «О пожарной безопасности от 21.12.1994г. ст.10 ч.2 п.1 Федерального закона №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральные законы от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ст. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; с «14» августа 2015г. по «17» августа 2015г., проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Сергачского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Устиновым А.В. зданий и сооружений МБДОУ д/с № 9 «Рябинка», по адресу: Нижегородская область, г. Сергач, ул. Строителей, 20

совместно с заведующей МБДОУ д/с № 9 «Рябинка» Зюляевой Любовью Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначения их по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (6 помещений).	п. 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»	20.07.16г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Сергачского района по пожарному надзору  
капитан внутренней службы Устинов А.В.  
«17» августа 2015г.



**Предписание для исполнения получил:**

Заведующей МБДОУ д/с № 9 «Рябинка»  
Зюляева Любовь Владимировна  
подпись представителя юридического лица

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

«17» августа 2015г.