

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №9 «Рябинка»

Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах за 2015 год.

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия
Управление образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области	Проверка готовности дошкольного образовательного учреждения к 2015-2016 учебному году.	06.08.2015г	Отсутствует система телевизионного наблюдения и система контроля доступа	Мероприятия по оснащению системой видеонаблюдения включены в план работы по подготовке учреждения к 2016-2017 уч. году
Главное управление МЧС России по Нижегородской области Отделение надзорной деятельности по Сергачскому району	Проверка органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя	08.04.2015г 17.08.2015г	На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначения их взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент» о требованиях пожарной безопасности (6 помещений)	Выполнено