



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, 6 тел. 432-03-70, тел. 200-11-00 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 499-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактических работ по Сергачскому району
 ул. Выездная 12. г. Сергач Нижегородская область 606510; Телефон 5-50-42, факс 5-50-42 (код 83191)

Предписание № 9/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 «28» марта 2018г. г. Сергач, ул. Выездная, 12

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
 № 9 «Рябинка»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору № 9 от «13» марта 2018 года; Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «20» марта 2018г. по «28» марта 2018г. проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы - государственным инспектором Сергачского района по пожарному надзору Устиновым Александром Владимировичем, территории, здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Рябинка» по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Строителей, д.20; ул. Гусева, д. 27 «а»

совместно с заведующей МБДОУ Демченко Наталья Викторовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования законодательства РФ | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: | | | | |
| Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: | | | | |
| детский сад по адресу: ул. Гусева, д. 27 «а» | | | | |
| 1. | Установка прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации, выполнена на горючем материале и не защищена стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. | п. 61 ПП РФ № 390; п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (ранее действовало требование п. 12.49 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования») | 01.05.19 | |
| 2. | Заполнения проема в противопожарной преграде отделяющее общий коридор от кладовой горючих материалов, склад продуктов, пиццешка, не соответствует противопожарной преграде. | 4.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123); п. 4.17, 5.5.8, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», (п. 7.4 СНиП 21-01-97) | 01.05.19 | |

| | | | | |
|--|---|--|----------|--|
| 3. | В противопожарном расстоянии от строения детского сада до соседнего жилого дома менее (15 метров) требуемого. | ч.4 ст.4 ФЗ № 123; п. 4.3 и табл. 1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (табл. 1 обяз. прил. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п. 5.23 СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»). | 01.05.19 | |
| Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: | | | | |
| 4. | На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (кладовая горючих материалов, склад продуктов, пищеблок, котельная, склад отдельностоящий) | п. 20 ППР РФ № 390 | 01.05.19 | |
| 5. | Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складского помещения, не располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. | п. 349 ППР РФ № 390 | 01.05.19 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР - государственный инспектор
Сергачского района Нижегородской области
по пожарному надзору

капитан внутренней службы Устинов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ Демченко Н.В.

(должность, Ф.И.О.)

«28» марта 2018г.



Демченко

(подпись представителя юридического лица)